

GVT 500

EINGESTELLT - Ersetzt durch GVT 5000

Tester für passive Glasbruchmelder

Technische Daten

Versorgungsspannung	9V Batterie 6F22
Gehäuse	ABS - Kunststoff
Farbe	Schwarz
Abmessungen (L x W x H) mm	98 x 78 x 30



Beschreibung

Tragbarer Tester zur zerstörungsfreien Prüfung der GD 33x mit 9V Batterie.